



DANMARK

**Godkendelse**  
**VA 1.22/20764**

**Udstedt:** 2020.06.15

**Gyldig til:** 2023.07.01

Opfylder kravene i BR 18

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

SAB S.p.A.  
Via Salvo D'acquisto  
IT- 61048 Sant'Angelo in Vado  
Telefon +39 722 810814  
Telefax: +39 722 810158  
Internet: [www.sabspa.com](http://www.sabspa.com)

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**

**Kompressionsfittings til PE-rør**

**BLUESEAL 16**


**DN 16 – DN110**

**FABRIKAT:**

SAB S.p.A., Italien

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: SAB
- Dimension
- Materiale
- Produktions dato
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder straks kan konstateres.

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Koblingen anvendes i brugsvandsinstallationer for koldt vand til samling af rør af polyethylen (PE).

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Koblingen består af 5 dele, koblingshus, omløber, klemring, trykring og tætningsring.
Materiale	Koblingshus, omløber, klemring og trykning er af plast, tætningsring er af gummi.
Dimension	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 og 110 mm.

Side 1 af 1